

Ленинградское областное
государственное стационарное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Будогощский
психоневрологический
интернат»
187120, Ленинградская область,
Киришский район, п. Будогощь,
ул. Советская д. 75, e-mail:
pni.bud1@gmail.com
т/ф: (81368) 73342, 73078

Председателю комитета
по социальной защите населения
Ленинградской области

Толмачевой А.Е.

27.12.2021 ИСХ-1392/2021

№ _____

на № _____ от _____

Уважаемая Анастасия Евгеньевна!

В рамках исполнения п. 5 предписания №07/2021 от 07.09.2021 года, выданного Комитетом по социальной защите населения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ЛОГБУ "Будогощский ПНИ" сообщает следующие:

- двухэтажное здание ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» состоит из административного блока, медицинского блока и трех жилых корпусов. В трех жилых корпусах находятся 10 изоляторов, в корпусе №1 на первом этаже 2 изолятора отделений Милосердия - 1,1а, в корпусе №2 находятся 4 изолятора, 2 изолятора на первом этаже отделения Милосердия - 2, 2 изолятора на 2 этаже общего отделения, в корпусе №3 находятся 4 изолятора, 2 изолятора на первом этаже отделения Милосердия - 4, 2 изолятора на 2 этаже отделения Милосердия - 3. Все изоляторы имеют отдельные выходы в коридоры общего пользования отделений (схема прилагается). Устройство обособленных выходов из изоляторов расположенных на отделениях возможно только через расширение оконных проемов и устройство наружных лестниц. Исполнение данных мероприятий возможно только при внесении изменений в объемно-планировочные решения здания учреждения, и разработку проектно-сметной документации.

Требование СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

9.15. В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, **должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.**

Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).


Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м на 1 койку.

Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.

Просим разъяснить, корректно ли применять требования пункта 9.15 к изоляторам расположенным вне в приемно-карантинного отделения.

Приложение: схема на 1 л. в 1 экз.

И.о. директора



С.А. Фокин